

## Normas de seguridade en Parques Infantís

DECRETO 245/2003, DE 24 DE ABRIL (D.O.G. 09.05.03 - NUM. 89)

Esta memoria ten o fin de xustificar o cumprimento do Decreto 245/2003 , que reglamenta as condicións mínimas de seguridade e prevención de accidentes que debe cumprir ó area de xogo para a infancia deste Punto de Atención á Infancia; así coma seus equipamentos e elementos de xogo. Sendo de aplicación,tanto en instalación de titularidade pública coma privada, ó estar adicada ao uso público ou comunitario.

### Definicións:

- **Parques Infantís:** Espazos ó aire libre que conteñan equipamento destinado especificamente para o xogo de menores e que non sexan obxecto dunha regulación específica..
- **Columpios:** equipo mobil donde o peso do usuario é aturado por unha unión rotatoria ou articulación.
- **Tobogáns:** estrutura co superficie sobre a cal o usuario pode escorregar nun percorrido definido.
- **Balancíns:** equipo de balanceo onde o usuario pode poñer en movemento o elemento a partires da existencia dun compoñente na base que permite a oscilación.
- **Tirolinas:** é un elemento no cal os nenos desprazanse ao longo dun cable por acción da gravidade.
- **Carruseles:** equipamento con un ou máis sitios para usuarios, que xira ao redor dun eixo vertical e ou inclinado cun ángulo máximo de 5º.

CAPITULO II. REQUISITOS XERAIS DOS PARQUES INFANTIS		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Situación (Art. 3)	Evitar a elevada contaminación atmosférica e acústica, a proximidade de tendidos eléctricos aéreos ou subterráneos, vertedoiros ou canalizacións de auga. As superficies para o xogo deberán estar debidamente acotadas de forma segura e separadas de tráfico rodado, ben mediante una distancia mínima de 30 metros, o por medios naturais e artificiais.	O pai está nun entorno rural sen contaminación acústica ou atmosférica, sen tendidos eléctricos proximos canalizacións de auga ou vertedoiros. A parcela do Pai está delimitada por una barada perimetral no que se proxecta o aumenta da súa altura a 1,50m. O único tráfico na parcela do pai e a zona verde anexa exclusivamente peatonal.
Accesibilidade uso (Art.4)	Segundo o establecido na Lei 8/1997, de 8 de agosto e D 35/2000, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, tratando de integrar posibilidades de xogo adaptadas para estas persoas. Poderán dispoñerse áreas de xogo reservadas a menores comprendidos en diversos tramos de idade	A parcela do PAI e os seus accesos son accesible para persoas con mobilidade reducida. Os nenos que serán usuarios do PAI teñen idade comprendidas entre os 0 e 3 anos.
Elementos auxiliares (Art. 5)	Balados, papeleiras, aparcabicicletas e asentos que estén colocados no interior do área de xogo deberán cumprir os requisitos da Norma UNE-EN 176-1:1999 ( puntos 4.2.5, 4.2.7, 4.2.2).	Todos os elementos axiliares cumpren cos requisitos da Norma UNE-EN 176-1:1999 ( puntos 4.2.5, 4.2.7, 4.2.2).

CAPITULO III. REQUISITOS GENERALES DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Seguridade (Art. 7)	Deberán cumprir as especificacións técnicas sobre normas de seguridade Norma UNE-EN 1176-1:1999 (punto 4.1), Norma UNE-EN 1177:1998	(XOGOS EXISTENTES) Cumpren coas normas de seguridade

CAPITULO III. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA ELEMENTO DE XOGO		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Columpios (Art. 9)	Non deberán empregarse elementos de suspensión totalmente ríxidos, é decir, barras metálicas. Deberán empregarse cadeas ou cordas.	Empréganse cadeas como elemento de suspensión.
	A distancia lateral mínima do columpio ao cerramiento deberá ser de 1,5 m.	A distancia aos cerramentos é superior os 1,50m.
Tobogáns (Art.10)	Los tobogáns y los medios de acceso a la sección de inicio deberán estar diseñados de forma que eviten el enganche de la ropa.	O diseño do tobogán evita o enganche de roupa.
Balancíns (Art. 11)	Tipos: axial, de punto único en equipo oscilante, multipunto en equipo oscilante e oscilante.	Non existen xogos de este tipo dentro da parcela do pai.
	Los requisitos generales están definidos en unas tablas (ver ANEXO), por el tipo de balancín y por las alturas libres de caídas y pendientes.	
Especificacións	Deberán cumprir as previstas nas normas UNE-EN 1176-2:1999, 1176-3:1999, 1176-4:1999, 1176-5:1999, 1176-6:1999	Cumpren ditas normas.

En Vilar de Santos, a Abril de 2013  
 Asinado: O arquitecto da Oficina de Rehabilitación ARI Vilar de Santos  
**YAGO GARRIDO RODRÍGUEZ**

